発行日　令和6年7月16日

検査報告書

株式会社 サンエス サンミネラル事業部　様

株式会社日本総合科学
広島県福山市箕島町南丘399番地46
電話（084）981-0181（代表）
計量証明事業所　広島県登録第K－61号

採取年月日	令和6年6月25日	受付番号	24FZ640454M
採取時刻	―――	受付年月日	令和6年6月25日
試料名	奥大山のおいしい水　原水	採取者名	依頼者採取
採取場所	鳥取県日野郡江府町	その他	―――

上記試料についての検査結果は下記の通りです。

検査項目	検査結果	定量下限値	検査方法
ＰＦＯＳ	不検出　ng/L	―――	環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282号 付表1
ＰＦＯＡ	不検出　ng/L	―――	環水大水発第2005281号・環水大土発第2005282号 付表1
	以下余白		

備考　定量下限値は以下の通りです。
PFOS　0.1ng/L、PFOA　0.2ng/L

分析責任者：　高橋　弘幸